



Note:

\* Pkt. fremgår i afsætningstabel ved st. og afstand fra centerlinien

Bundbredde og skråningsanlæg som eksisterende grøft / vandløb

Istedet for armering kan anvendes fiberbeton

Øvrige krav til beton, armering og sten fremgår af AAB og SAB-afvanding

Ved afløb fra grøfter etableres sandfang i grøften jf SAB-afvanding.

Ubenævnte mål er mm

A	Diverse rettelser og tilføjelser	25.03.2022	RBLA	KELU	MIAN
Rev.	Rettelse	Dato	Projekteret	Kontrol	Godk.

KOORDINATSYSTEM:  
Fælles data\Typetegninger\Afvanding (26000 - 26900)\Sikringer for rørdiameter (26500 - 26599)\Tegninger\d.dgn

## TYPETEGNING

### AFVANDING

Sikring af rørdløb med sted (normalt i vandløb)

1:20

Proj.	JN	Tegnet	DBA	Kontrol.	DUC	Godk.	KELU	Dato	08.05.2018
-------	----	--------	-----	----------	-----	-------	------	------	------------

 <b>Vejdirektoratet</b>	Tegn. nr.	26514	Rev.	A
--	-----------	-------	------	---