

Fonden Holbæk Sportsby
Kanalstræde 10, 2. sal
4300 Holbæk

Dato: 09-02-2026
Sagsb.: sant
Sagsnr.: 19-11905
Tlf.: 72368237
Mail: spildevand@holb.dk

Revideret tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræs- og atletikbanerne, samt p-plads i Holbæk Sportsby

Adresse: Sports Allé 1, 4300 Holbæk

Matr.nr.: Del af 1 au og del af 1 a Ladegården, Holbæk Jorder

Fonden Holbæk Sportsby v/Kullegaard A/S har anmodet om at få en tilladelse til udledning af overfladevand fra Sportsbyen. Nærværende afgørelse omfatter udledning af overfladevand fra kunststofbaner til fodbold og atletik samt fra p-plads ved Holbæk Sportsby.

Kort over beliggenhed:



Afgørelse og lovgrundlag

Holbæk Kommune, Natur og Miljø, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk (herefter Administrationen) meddeler hermed tilladelse til de ansøgte projekter på ovennævnte adresse.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven¹, bestemmelserne omfattet af Spildevandsbekendtgørelsen² samt bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder³.

Denne tilladelse erstatter alle tidligere meddelte tilladelser, som hermed bortfalder.

En forudsætning for ibrugtagning af tilladelsen er, at der foreligger en drift og vedligeholdelsesplan, som er i overensstemmelse med tilladelsens vilkår.

Vilkår for tilladelsen

Specielle vilkår for fodboldbanen

1. Kunststofbanen skal etableres som ansøgt og hvor infill-materialet består af sort -SBR eller renere materialer.
2. Eventuelle eksisterende dræn under arealet, hvor kunststofbanen etableres, skal sløjfes og der etableres en opsamlingsdug under banen med afløb til opsamlingsrende rundt om hele banen.
3. Afløbsrendens opsamlingsvolumen skal være på min. 120 m³.
4. Afløb fra opsamlingsrenden ledes efterfølgende til et renseanlæg af typen Dansand Blueguard og derefter videre ud i regnvandsbassin.
5. Der skal etableres en samle-/prøvetagningsbrønd på afløb fra sandfilteret. En vandprøve skal kunne tages i en frit faldende stråle.
6. Det rensede overfladevand skal overholde miljøkvalitetskriterier angivet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer⁴.
7. De næste 2 år skal der i marts og september udtages vandprøver, der skal analyseres for: DEHP, klorid, phenoler inkl. nonylphenoler og octylphenoler samt metallerne: Zn, Pb, Cu, Ni, Cd, Cr og Co. Prøverne skal udtages af en akkrediteret prøvetager og analyseres af et akkrediteret laboratorium og resultaterne skal snarest efter fremsendes til Holbæk Kommunes spildevandsteam.
8. På baggrund af analyserne og den fremsendte dokumentation for vedligeholdelse af renseanlægget fastlægger spildevandsteamet det videre prøvetagningsprogram og kan sætte skærpede krav til rensning af vandet.
9. Renseanlægget skal til stadighed have en optimal rensefunktion. Dokumentation herfor skal til enhver tid være tilgængelig.
10. Efterfyldning af gummigranulat må ske i det omfang, det er nødvendigt for vedligeholdelsen af kunstgræsbanen. Gummigranulatet skal være af tilsvarende eller af mindre forurenende kvalitet end det i ansøgningen anførte granulat.

¹ Bekendtgørelse nr. 1742 af lov om miljøbeskyttelse af den 22-12-2025

² Bekendtgørelse nr. 1446 om spildevandstilladelser m.v. af den 27-11-2025

³ Bekendtgørelse nr. 1433 om krav til udledning af visse stoffer til vandløb m.v. af den 21-11-2017

⁴ Bekendtgørelse nr. 1668 om fastlæggelse af miljømål for vandløb m.v. af den 08-12-2025

11. Ved udlægning af gummigranulat / reparation af banerne skal dette ske direkte fra leveringsemballagen. Der må under ingen omstændigheder være åben mellemdeponering af gummigranulatet.
12. Der skal etableres foranstaltning langs banen så granulat ikke umiddelbart spredtes til omgivelserne. Hvis gummigranulatet alligevel spredtes udenfor kunststofbanens område, skal granulatet opsamles og enten bortskaffes eller tilbageføres til banen.
13. Ryddet sne må skrubes ud langs siderne af kunstgræsbanen, men må ikke give anledning til spredning af gummigranulat til omkringliggende område.
14. Sneafrydning skal foregå mekanisk. Der må ikke anvendes salt eller andre tømidler.
15. Ved udskiftning eller renovering af kunstgræsbanen, skal materialerne bortskaffes efter aftale med spildevandsteamet til et godkendt modtageranlæg, og i henhold til Holbæk Kommunes til enhver tids gældende regulativ for erhvervsaffald.
16. Ved renovering eller nedlæggelse af kunstgræsbanen, skal jorden behandles som område-klassificeret. Hvis jorden flyttes fra matriklen, og hvis den ønskes genanvendt andet sted på matriklen, skal der forinden analyseres for jordpakken (totalkulbrinter, PAH'er og tungmetaller (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) og BTEX'er.

Specielle vilkår for atletikbanen

17. Atletikbanen skal etableres som ansøgt med drænsystem under banen, der opsamler hovedparten af det vand, der nedsiver.
18. Der etableres en prøvetagning-/samlebrønd på drænafløbet fra banen, før udledning til op-samlingsbassin. En vandprøve skal kunne udtages i en frit faldende vandstråle.
19. Drænvandet skal overholde miljøkvalitetskriterier angivet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer.
20. Sneafrydning skal foregå mekanisk. Der må ikke anvendes salt eller andre tømidler.
21. De næste 2 år skal der i marts og september udtages vandprøver, der skal analyseres for: DEHP, klorid, phenoler inkl. nonylphenoler og octylphenoler samt metallerne: Zn, Pb, Cu, Ni, Cd, Cr og Co. Prøverne skal udtages af en akkrediteret prøvetager og analyseres af et akkrediteret laboratorium og resultaterne skal snarest efter fremsendes til Holbæk Kommunes spildevandsteam.
22. På baggrund af analyserne og den fremsendte dokumentation for vedligeholdelse af renseanlægget fastlægger spildevandsteamet det videre prøvetagningsprogram og kan sætte skærpede krav til rensning af vandet.
23. Ved udskiftning eller renovering af atletikbanen, skal materialerne bortskaffes efter aftale med spildevandsteamet til et godkendt modtageranlæg, og i henhold til Holbæk Kommunes til enhver tids gældende regulativ for erhvervsaffald.
24. Ved renovering eller nedlæggelse af kunstgræsbanerne, skal jorden behandles som områdeklassificeret. Hvis jorden flyttes fra matriklen, og hvis den ønskes genanvendt andet sted på matriklen skal der forinden analyseres for jordpakken (totalkulbrinter, PAH'er og tungmetaller (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) og BTEX'er. Såfremt anvendelsen af kunstgræsbanen varigt ophører, skal den i sin helhed fjernes og arealet reetableres, så området fremstår som det gjorde, inden etablering af kunstgræsbanen.

Overfladevand fra p-plads og udledning til recipient

25. Afløb fra atletikbanen, fodboldbanen og nærliggende P-plads skal ledes til regnvandsbassin med udledning til eksisterende dræn.
26. Der skal etableres regulering på afløbet, så der højst udledes 0,3 l/sek./red. ha. hvilket svarer til 0,9 l/sek. fra anlæggene.
27. I gennemsnit må der højst ske overløb fra bassinet hvert femte år $n=1/5$.
28. Der skal etableres et stuvningsvolumen er på min. 3200 m³.
29. Der skal etableres sandfangs funktion med dykket afløb fra udløbsbygværk.
30. Udledningen må ikke give anledning til aflejringer, korrosion eller lignende i det nedstrøms beliggende dræn eller aflejringer og/eller erosion i brinker i Kalvemose Å, hvortil drænet udleder.
31. Der må ikke udsættes fisk eller andefugle i bassinet.
32. Bassinet skal vedligeholdes og i fornødent omfang oprensnes for at sikre, at de effektive op-samlingsvolumener opretholdes. Oprensning må ikke foregå i dyrenes yngletid marts – august.
33. Fonden Holbæk Sportsby er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af ledninger, renseanlæg, regnvandsbassin og udløbsbygværk.
34. Der skal udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesplan for kunstgræsbanerne og tilhørende lednings- og renseanlæg.
35. Drift- og vedligeholdelsesplan skal til enhver tid være tilgængelig og kendt af de personer, der har ansvar for drift og vedligeholdelse af kunstgræsbanen.
36. Anvendelsen af salt til vinterbekæmpelse skal begrænses mest muligt.
37. Anvendelse af eventuelle andre kemiske tøjmidler, skal godkendes af Holbæk Kommunes spildevandsteam, inden ibrugtagning.
38. Der må ikke anvendes salt til ukrudtsbekæmpelse.
39. Der skal føres protokol over mængden af det anvendte salt.
1 gang årligt senest 30. april skal en opgørelse over vinterens saltforbrug sendes til spildevandsteamet.
40. Ved oplagring af salt skal det sikres, at der ikke sker udsivning til jorden eller til overfladevand.
41. Hvis der under anlægsarbejdet opstår uforudsete forhold, som medfører væsentlige ændringer i forhold til ansøgningsgrundlaget, skal spildevandsteamet kontaktes.
42. Holbæk Kommune, spildevand@holb.dk skal straks underrettes, hvis der sker spild eller uheld der medfører overskridelse af kravværdier, forurening af recipienten eller hvis der er fare herfor.

Holbæk Kommune kontaktes mellem kl. 8-13 via Miljøvagten på tlf. 7236 4130

Ved forureningsuheld kontaktes beredskabet (1-1-2)

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30 kan tilladelser meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til enhver tid ændres vilkår fastsat i tilladelsen hvis disse anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Øvrige forhold man skal være opmærksom på

Hvis der findes arkæologisk materiale, skal arbejdet standses i følge museumslovens⁵ § 27, stk. 28. Fundet skal straks anmeldes til: Museum Vestsjælland e-mail: plan@vestmuseum.dk

Hvis dræn, grøfter eller vandets afløb fra andre ejendomme ændres, skal der søges tilladelse hos Holbæk Kommune jf. vandløbsloven⁶ §§ 6 og 17.

Opdages der en forurening i jorden, skal Holbæk Kommune underrettes i henhold til § 70 i lov om jordforurening⁷.

Når der har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv i bassinet, vil den blive omfattet af naturbeskyttelseslovens⁸ § 3. Det betyder, at der skal opnås dispensation til fremtidige ændringer i biotopen, herunder oprensninger.

Tilladelsen er endvidere givet under forudsætning af, at vandområdernes målsætninger i vandplanerne kan overholdes. Viser det sig, at det ikke er tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret jf. miljøbeskyttelseslovens § 30.

Beskrivelse af projektet**Kunstgræsbane til fodbold**

Kunstgræsbanerne anlægges på et 21.000 m² stort areal i den sydvestlige del af Sportsbyen. Infill materialet består af sort SBR gummigranulat. Under kunstgræsbanen lægges 2 drænduge til opsamling af den nedbør, der falder på banen. Opbygning af kunstgræsbanen fremgår af bilag 2.

Vandet fra dugene opsamles i rende langs banen. Rendens dimension er: 400 meter lang, 0,6 meter dyb og 0,5 meter bred. En opsamlingskapacitet på i alt 120 m³. Fra renden ledes vandet videre til et Dansand Blueguard filteranlæg (bilag 3), til rensning for metaller, PAH m.v., der udvaskes fra kunstgræsbanen.

Det er skønnet at der årligt afledes 16.000 m³ vand fra banen.

Dansand renseanlægget er dimensioneret til, at opholdstiden i sandfilteranlægget bliver 7,5 min. hvilket forsøg har vist, er den miljømæssige og økonomisk optimal løsning. Det angives, at ca. 90% af de forurenende stoffer bliver fjernet fra drænvandet i sandfilteret.

Afløbet fra filteranlægget leds til opsamlingsbassin, hvor vandet i nedroslet form udledes til eksisterende dræn.

Langs banen etableres en hævet kant, så infill fra banen ikke umiddelbart spredes til omgivelserne.

Der må ikke benyttes salt til vintervedligeholdelse af kunstgræsbanen.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08-04-2014 museumslov

⁶ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25-11-2019 om vandløb

⁷ Bekendtgørelse nr. 282 af 27-03-2017 af lov om forurennet jord.

⁸ Bekendtgørelse nr. 927 af 28-06-2024 om naturbeskyttelse

Kunstgræsbane til atletikbanen

Atletikbanen etableres nord for fodboldbanen af kunstgræs. Anlægget etableres med en løbebane på 4000 m² med et tillæg til længde og stangspring på ca. 2200 m². Banen opbygges af grus og asfalt, hvorpå et 11 mm indkapslet gummigranulat på limes. Afslutningsvis udsprøjtes 2 lag vandgennemtrængeligt overflade (Herculan SC Structural Spray Coat), som er et polyuretan baseret coating-middel. Opbygningen fremgår af bilag 4.

Området i midte af atletikbanen bliver en 7.140 m² stor græsflade. Der etableres et drænsystem med tætliggende dræn (5 meters afstand) på tværs af hele anlægget og opsamling sker til en samlebrønd syd for banen, hvorfra vandet ledes til opsamlingsbassin.

Der må ikke benyttes salt til vintervedligeholdelse af atletikbanen.

Andet overfladevand

Der anlægges en P-plads øst for fodboldbanen, etableret med slotsgrus og overfladevandet afledes til regnvandsbassinet. Arealet er opgjort til ca. 1 ha. hvor afledningen er beregnet til 0,6 ha. reduceret areal med en afløbskoefficient på 1. Regnvandsbassinet etableres som et vådt bassin.

Anvendelsen af salt til vinterbekæmpelse, skal begrænses så vidt muligt.

Der må ikke anvendes salt til ukrudtsbekæmpelse.

Nuværende afvandingsforhold fra området

Området hvor Sportsbyen etableres herunder også kunstgræs- og atletikbanen har tidligere været benyttet til landbrugsformål og området var drænet til eksisterende drænsystem med afløb mod Kalvemose Å. Drænet fra arealet nord for området er omlagt i en lukket ledning over Sportsbyens areal til det eksisterende dræn syd for området.

Spildevandsplan, Natur- og Planforhold

Kommuneplanens retningslinjer for spildevandsområdet er, at regnvand så vidt muligt skal nedsives.

I spildevandsplanen er området udlagt til spildevandskloakering, hvilket betyder, at regnvand herunder vejvand skal håndteres indenfor matriklen eller ved udledning til recipient. Ved at etablere neddrøsling af overfladevand før udledning, opfyldes dette krav. I spildevandsplanen er der yderligere et krav om, at regnvandsdelen dimensioneres så der højst sker overløb/opstuvning på terræn hvert 5. år. Krav til regnvandsanlæg er i denne tilladelse dimensioneret til overløb hvert 5. år.

Sanitært spildevand ledes til den offentlige spildevandsledning.

Overfladevand og drænvand ledes til eksisterende privat drænsystem, der udmunder i Kalvemose Å omkring st. 5800.

Kalvemose Å er i Vandområdeplan Sjælland målsat som god økologisk tilstand. Den nuværende økologiske tilstand er moderat.

Området er registreret med særlige drikkevandsinteresser, men uden for vandindvindingsoplande eller andre følsomme parametre for grundvandet.

Pattedyr - Flagermus: Der fældes ikke ældre træer med hulheder, sprækker eller løs bark eller nedrives bygninger med potentiale som yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. Derfor vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for arter af flagermus.

Krybdyr (Markfirben): Da projektet ikke berører åbne solbeskinnede skrånninger, vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for Markfirben

Padder (Stor vandsalamander, spidssnudet frø og grønbroget tudse): Da overfladevandet renses jf. vilkårene i bekendtgørelsen om krav til udledning af forurenende stoffer, der er sat skærpede vilkår for anvendelsen af salt og afledningshastigheden ikke overstiger den naturlige medianmaks afstrømning for vandløbsoplandet, vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for padder.

Andre bilag IV-arter: Findes enten ikke geografisk i kommunen eller har levesteder, der er knyttet til beskyttede levesteder som § 3-beskyttet natur.

Beskrivelse af sagens behandling og kommunens vurdering:

Baggrundsundersøgelser og forventede indholdsstoffer i drænvandet

Både Miljøstyrelsen og DHI⁹ har udgivet rapporter med undersøgelser af forurenende stoffer fra de materialer, der anvendes til etablering af 3. generations kunstgræsbaner.

Ved baner med infill af sort SBR gummigranulat er der udført analyser af en lang række indholdsstoffer i drænvand. Generelt ses der fra disse baner et forhøjet indhold af DEHP, zink, bly og phenoler inkl. nonylphenoler og octylphenoler i forhold til udledning af vand fra kunstgræsbaner.

Fra atletikbaner foreligger der kun få undersøgelser over eventuelle udvaskninger af stoffer. Rødovre kommune har dog målt udvalgte parametre i drænvand fra en nyetableret bane. Ved denne undersøgelse blev der målt forhøjede værdier af zink i forhold til miljøkvalitetskravene.

Der er ikke målt forhøjede værdier af zink, i det nyeste måleprogram foretaget for området.

Konkret projekt

Kunstgræsbanen og atletikbanen anlægges med gængse teknikker og med materialer, der anvendes til formålet andre steder. Anlæggene er 3. generations anlæg. Vurderingen af belastning af banerne samt de fastsatte vilkår i denne tilladelse er derfor foretaget i henhold Miljø- og Fødevareministeriets vejlednings- og kortlægningsrapport om kunstgræsbaner.

Der etableres sandfilter til rensning af afløbet fra kunstgræsbanen til fodbold, hvorfra udvaskningen er størst. Test af sandfilteret viser, at en lang række forurenede stoffer og

⁹ Kunstgræsbaner Kortlægningsrapport, Miljøstyrelsen 2018; Vandbalance for kunstgræsbaner, DHI og Orbicon 2017

metaller tilbageholdes i filterne. Sandfilterets renseevne af zink er bl.a. angivet til at være 98%.

Overordnet set sker håndtering af overfladevand ved rensning i sandfilteranlæg og regnvandsbassin, hvor afløbet neddrøsling før udledning til Kalvemose Å. Ved skybrud er området indrettet så vandet ledes til lavt liggende arealer og uden om bygninger og andre installationer.

Nedenfor er forhold, som har betydning for tilladelsen, gennemgået.

Påvirkning af overfladevand

Overfladevand/drænvand fra atletikbanen kan indeholde specielt zink og evt. olieholdige produkter, derfor er der i tilladelsen sat vilkår til at der skal etableres en prøvetagningsbrønd på afløbet og udtagning af vandprøve til analysering for en række metaller og olieholdige stoffer.

Tilsvarende gælder for afløbet fra renseanlægget, for vand fra kunstgræsbanen.

De første vandprøver blev udtaget straks efter etableringen af anlæggene og viste indledningsvis ingen overskridelser af miljøkvalitetskravene. Senere begyndte målingerne foretaget af Eurofins at vise usammenhængende overskridelser på forskellige miljøkvalitetskrav. Efter udledningstilladelsen blev hjemvist, grundet overskridelserne af miljøkvalitetskravene, igangsatte Holbæk Kommune et nyt måleprogram, i samarbejde med DMR, hvor erfarne medarbejdere udtog prøver og udelukkende fandt overskridelse af miljøkvalitetskravet for klorid.

På baggrund af det nyeste måleprogram er der, i den reviderede udledningstilladelse, sat skærpede krav til anvendelsen af salt, til bl.a. vinterbekæmpelse i området.

Der skal udtages vandprøver de næste 2 år i marts og september måned, så koncentrationen af bl.a. klorid kan følges. Fremtidigt måleprogram eller krav til yderligere rensning, fastlægges herefter.

Vand fra P-plads renses via regnvandsbassinet før udledning til dræn og Kalvemose Å.

Der løber primært vand fra banerne under nedbørs rige perioder, specielt i vinterhalvåret og hvor vandføringen i Kalvemose Å er størst. Udledningen fra arealet dækker et areal på ca. 3 ha. reduceret areal. På udledningsstedet i Kalvemose Å er oplandet til vandløbet ca. 2100 ha. derfor bliver den aktuelle udledning fortyndet i størrelsesordenen 700 gange og dermed vil en udledning, hvor der er en eventuel mindre overskridelse af miljøkvalitetskravene ikke få indvirkning på recipienten.

Der er sat krav om, at der ikke må bruges salt til fjernelse af sne på kunstgræsbanerne og atletikbanerne, der må ikke bruges salt til ukrudtsbekæmpelse og derudover skal brugen af salt til vinterbekæmpelse på veje, begrænses mest muligt. Holbæk Kommune vil ikke sætte et forbud mod brug af salt til vinterbekæmpelse på veje og stier, da dette kan blive en nødvendighed, ved ekstreme vejrforhold, for at sikre farbarheden i området.

Der stilles i denne godkendelse kravværdi for klorid til max. 2.000 mg/l, da denne værdi i litteraturen anses for at ligge tæt på grænsen, hvor salt begynder at forårsage et forringet vandmiljø i ferske recipienter. Denne værdi fastholdes selv om der sker en stor fortynding ved udledning til vandløbet, da recipienten også vil modtage salt fra andre kilder.

Udledningen skal neddrøses og er fastsat til 0,3 l/sek./red. ha., hvilket svarer til en samlet udledning på 0,9 l/sek. Kravet til udledning er fastlagt ud fra dimensioneringen af det eksisterende drænsystem samt ud fra, at Kalvemose Å er stærk hydraulisk belastet. En afledning på 0,3 l/sek./ha svarer til en vinter medianmaksimum afstrømning for vandløbet¹⁰.

På den baggrund vurderer Holbæk Kommune, at indholdet af eventuelle forurenende stoffer i det udledte vand ikke udgør et problem for recipienten og udledningen vil derfor ikke have betydende indflydelse på opfyldelse af miljøkrav i recipienten.

Påvirkning af grundvand

Atletikbanen - hvorfra langt hovedparten af overfladevandet opsamles via drænsystemet og udledes til regnvandsbassin - ligger i et område med drikkevandsinteresser, men udenfor vandindvindingsboringsbeskyttelseszone. Nærmeste vandboring ligger ca. 2 km. mod vest (DGU 198.520). Grundvandsstrømningen er mod vest-nordvestlig retning ud mod kysten.

Det terrænnære afstrømningsområde er i sydlig retning mod Kalvemose Å.

Ifølge den hydrauliske analyse udarbejdet af Niras i 2012 – bilag 4 – er nedsivningsforholdene i området meget ringe.

Der er ved udvaskningsforsøg fra Rødovre Kommune fundet en mindre udvaskning af metaller og olieprodukter fra en nyanlagt atletikban. Infiltration af drænvand gennem jordlagene til det dybereliggende grundvand medfører dog adsorption, nedbrydning og udfældning af tungmetaller og organiske stoffer. Indholdet af disse stoffer i det vand, der siver helt ned til dybereliggende grundvand vurderes på denne baggrund ikke at udgøre en risiko.

Samlet set vurderes det, at den ansøgte regnvandshåndtering på atletikbanen og kunstgræsbanen kan ske på en miljømæssig og hydraulisk forsvarlig måde ved overholdelse af de fastlagte vilkår i tilladelsen.

Høring

Udkast til tilladelse har været sendt i høring hos ansøger, som har haft følgende kommentarer:

- Kunstgræs forveksles med kunststof.
Der stod kunststof i tidligere meddelte tilladelse. Det rettes i denne revision.
- Henvisningen til "specielle vilkår for etablering af tekniske anlæg" er forældet og ikke længere relevant.
Henvisningen gør sig stadig gældende, da den dækker vilkårene som de tekniske anlæg blev etableret efter.
- Det er ikke længere muligt at få produktet *Blueguard* til sandfiltre – det er udgået af produktion.
Blueguard er allerede etableret i sandfiltrene. Når materialet en dag skal skiftes ud, skal det nye materiale godkendes af Holbæk Kommunes spildevandsteam.
- Der mangler en præcisering af grænseværdierne for udledning – det er en væsentlig mangel

¹⁰ Teknisk Redegørelse del 2 til Regulativ for Kalvemose Å – 1992

Der er lavet en henvisning til den relevante lovgivning under vilkårene for udledningstilladelsen.

- Forbuddet mod brug af tømidler på både kunstgræs- og atletikbanen er i praksis meget vanskeligt at overholde.
Der anvendes ikke tømidler på Sportsbyens paddelbaner. Der bør derfor ikke være udfordringer med ikke at anvende tømidler på kunstgræsbanerne eller atletikbanen.
- Kravet om at undgå brug af salt på veje og pladser harmonerer ikke med Holbæk Kommunes eget krav om, at alle adgangsveje skal ryddes og saltes for brugertrafik.
Ordlyden ændres, så det fremgår at der ikke stilles forbud mod brug af salt til vinterbekæmpelse. Der stilles krav om at begrænse brugen af salt så meget som muligt, uden at det udgør en risiko for brugen af området.
- Kravene til dimensionering af regnvandsbassiner tager ikke højde for de faktiske klimaforhold i dag. Der falder markant mere regn i 2025 end da Sportsbyen blev projekteret – nye undersøgelser viser en stigning på ca. 50 %.
Der er tale om en lovliggørelse af den eksisterende udledning, på baggrund af det udførte måleprogram. Derudover er der ikke tidligere indmeldt problemer med oversvømmelser grundet utilstrækkeligt bassinvolumen for det vestlige regnvandssystem for Sportsbyen.
- Sportsbyen kan ikke begrænses til en afledningsmængde på 0,3 l/sek./ha – det er ikke realistisk i forhold til vores faktiske forhold.
Klagenævnet har fastslået afløbstallet til maksimalt at måtte være 0,3 L/s/red. Ha.

Offentliggørelse:

Denne afgørelse offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside i en offentlig høringsperiode på 4 uger fra godkendelsesdatoen.

Klagevejledning

Hvis du er klageberettiget¹¹ og ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 09-03-2026 klokken 23:59.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde her: [Klageportalen - Nævnenes Hus](#). Du logger på Klageportalen med Mit-ID. Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune.

¹¹ Kap. 11 i bekendtgørelse nr. 1121 af 03/09/2018 om miljøbeskyttelse

Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen kan udnyttes, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet.

Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Underretning om afgørelsen

Denne afgørelse offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside i den offentlige høringsperiode på 4 uger fra godkendelsesdatoen.

Følgende underrettes direkte om afgørelsen:

- Ansøger
- Ejer af matr.nr. 6p Tveje Merløse, Holbæk Jorder

Interesseorganisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk holbaek@dn.dk
- Tuse Å's Ørredsammenslutning, meretehylby@gmail.com
- Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, info@miljohf.dk
- Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, kimejler@post7.tele.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Offentlige myndigheder:

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Er der spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte spildevandsteamet på tlf.: 7236 8237 eller mail: spildevand@holb.dk

Med venlig hilsen

Sanne Egebjerg Thøgersen

Miljøsagsbehandler

Holbæk Kommune